

Objekt

Handläggare

Datum

RENGÖRING

Rensa alla typer av rännor och vattengångar från löv, jord samt lösa föremål så att den vattenförande ytan blir synlig för besiktning.

Rensa takutlopp och takbrunnar från löv, jord samt lösa föremål.

Tvättning av tak får bara ske med vatten, inga lösningsmedel, salter och dylikt får användas.

Snö och is får endast avlägsnas med hjälp av verktyg som är kantskonade med gummi. Salt får ej förekomma.

UPPSTIGNINGSANORDNINGAR

Rost- eller rötangrepp på stegpinnar, infästningsdetaljer och övrig konstruktion kontrolleras.

SKYDDSANORDNINGAR

Rostangrepp på smide, infästningsdetaljer och övrigt konstruktionsmaterial kontrolleras.

TAKTÄCKNING

Kontrollera tätskiktets beskaffenhet, t.ex. trasiga överläggsplattor, skador i takpapp, rostangrepp på plåt, skador på falser, hughål efter snöskottning, färgflagning m.m.

DETALJER PÅ TAK

Kontrollera samtliga detaljer på tak, skorstenar, huvar, galler, luckor, takfönster, stosas, åskledare, antenner, stänger, räcken m.fl. takgenomföringar. Kontrollera rostangrepp, brott på kablar och dylikt.

VATTENAVRINNING

Kontrollera fuktskador på fasadens taksprång och vid anslutningar till takbrunnar. Kontrollera krok och övriga infästningsdetaljer på rännor och rör.

Övrigt:

Kontroll av:

- Ränndalar
- Fotrännor
- Tak

- Utlopp

- Högtryckstvättning

- Skador på tak

- Takstegar

- Stegar invändigt

- Stegar utvändigt

- Fästöglor

- Glidskydd

- Skyddsräcken

- Takbryggor

- Ytskikt

- Fotrännor

- Ränndalar

- Gesimsrännor

- Takgenomföringar

- Antenner, stänger

- Kablar, åskledare

- Hängrännor

- Stuprör

- Silar

- Brunnar, utlopp

-

-

-

-

Åtgärdas med: (se not nedan)

not 1=Infästes 2=Kompletteras 3=Lagas 4=Målas 5=Omtäckes 6=Rengörs 7=Skottas 8=Tvättas 9=Tätas 10=Utbytes